



**AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN**  
A/A Fco. Pedro Rodríguez Guerrero  
Plaza de España nº 11  
18620 Alhendí Granada



S/Ref. 144/2014

Asunto: Cortes de Suministro y Microcortes en Alhendin

En contestación a su escrito con fecha 6 de Octubre de 2015 y asunto arriba referenciado, le informamos de las actuaciones que se vienen realizando desde Agosto de 2014 con el fin de minimizar los deslastes de línea

- Eliminación de varios seccionadores horizontales, sustituyéndolos por seccionadores verticales, con objeto de eliminar la electrocución de aves.
- Retensado de vanos para evitar colisión de conductores.
- Sustitución de aislamiento de cadenas suspensión por cadenas de amarre.
- Poda puntual en diversas zonas con arbolado
- Instalación de nueva posición telemanda en CDT existente denominado jardines de la Vega.
- Revisión total de la línea para localización de puntos conflictivos (empalmes no homologados, piezas de conexión deterioradas, aisladores perforados...)
- Petición a clientes particulares de la necesidad de tensar los vanos aéreos en sus instalaciones.

Todas estas actuaciones han mejorado considerablemente la calidad del suministro de la zona, desapareciendo casi al completo los deslastes de línea.

En la actualidad se sigue realizando mantenimiento preventivo de la instalación

Granada, 04 de Noviembre de 2015

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.  
Responsable red MT/BT Área Granada Sur



Fdo: Miguel Martín Moreno